

ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2021/2022 г.г.

г.о. Тольятти

«27» 08 2021г.

Комиссия, образованная распоряжением заместителя главы администрации городского округа Тольятти от 28.05.2021 № 3948-р/7,

в соответствии с федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ провела проверку готовности к отопительному периоду 2021/2022 г.г. потребителя муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Лицей № 67» (МБУ «Лицей № 67»), структурное подразделение детский сад «Русалочка»

Проверка готовности к отопительному сезону проводилась в отношении следующих объектов (с указанием назначения адреса объекта): улица Маршала Жукова, 36

В результате проверки установлено:

1. Договор энергоснабжения с ПАО «Т Плюс» № 35102г от «09» февраля 2021г.

2. Ответственный за эксплуатацию завхоз Марунько Г.А. 341672
(должность) (Фамилия И.О.) (телефон)

назначен приказом (распоряжением) № 569-о/д от «15» ноября 2019 г.

3. Персонал, обслуживающий ТУ в количестве 1 человек (имеется) назначен приказом (распоряжением, др. основания) № 569-о/д от «15» ноября 2019 г.

4. Промывка внутренних систем проведена «29» июля 2021г.

5. Испытание оборудования теплотребляющих установок на плотность и прочность: давление $P = 10 \text{ кг/см}^2$ проведено «29» июля 2021г.

6. Состояние теплового узла:

- наличие утвержденной схемы (паспорта) теплового узла имеется

- соответствие теплового узла соответствующей схеме (в т.ч. отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией) соответствует, в удовлетворительном состоянии

- наличие и работоспособность контрольно-измерительных приборов, отсекающей арматуры, регуляторов при наличии (термометры, манометры, прошедшие проверку) согласно схеме теплового узла в комплекте в наличии, в рабочем состоянии

- состояние сальниковых уплотнений в удовлетворительном состоянии

- элеваторный узел с соплом $d =$ мм, расчетная шайба 8/16 мм, опломбирован(а)

освещение теплового узла в удовлетворительном состоянии

- состояние тепловой изоляции в удовлетворительном состоянии

- работоспособность узла учета (автоматизации при наличии) тепловой энергии в удовлетворительном состоянии

- наличие акта допуска (повторного допуска) в эксплуатацию узла учета тепловой энергии

7. Наличие задолженности за потребленные тепловую энергию и теплоноситель

8. Надежность теплоснабжения потребителя (расчетная $T = - 30 \text{ гр.С}$) допустимое снижение подачи тепловой энергии до _____ %

9. Замечания:

№ п/п	Замечания	Срок устранения
1	п.п. 8 Регулятор давления РДС	15.09.2021
2	п.п. 6 Чувствительные переключатели ЦСТП	15.09.2021

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

Объект г. Тольятти к работе в ОЗП 2021-2022 г.г.

Председатель комиссии:

Заместитель главы городского округа – глава администрации Автозаводского района
(должность)



[Подпись]
Ю.М. Хвостов
(Ф.И.О.)

Заместитель председателя комиссии:

Руководитель управления ЖКХ администрации Автозаводского района
(должность)

[Подпись]
(подпись)

В.В. Мокроусов
(Ф.И.О.)


Члены комиссии:

Заведующий сектором по вопросам ЖКХ и перепланировок администрации Автозаводского района
(должность)

[Подпись]
(подпись)

С.Б. Киселев
(Ф.И.О.)

Руководитель участка АЗР-1 теплоинспекции Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»
(должность)



[Подпись]
(подпись)

Е.В. Ромакина
(Ф.И.О.)

Государственный инспектор Тольяттинского межрегионального отдела по надзору за промышленной и энергетической безопасностью
(должность)

[Подпись]
(подпись)

М.А. Шмаков
(Ф.И.О.)

МБУ «Лицей № 67»
(должность)



[Подпись]
(подпись)

К.А. Колосов
(Ф.И.О.)

МП

**ПАСПОРТ
ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2021/2022 г.г.**

город Тольятти Автозаводский район

27.08. 2021 г.

Выдан (полное наименование потребителя) Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению городского округа Тольятти «Лицей № 67», структурное подразделение детский сад «Русалочка»

в отношении объекта по адресу: улица Маршала Жукова, 36

Год постройки 1982

Характеристика и состояние тепловых сетей и утепления здания

Состояние удовлетворительное, произведено утепление оконных блоков

Источники:

Теплоснабжения ПАО «Т ПЛЮС»

твердого и жидкого топлива

Энергоснабжения ОАО «ТЭК»

Системы АПЗ и дымоудаления в рабочем состоянии

**ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2021/2022 г.г. ВЫДАН НА
ОСНОВАНИИ:**

1. Акта проверки готовности к отопительному периоду от «27» 08 2021г. № 207
2. Сведений об устранении выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок в условиях прошлого отопительного периода (при наличии):

№ п/п	Основные виды нарушений, неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования	Дата	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 20__ г.

3. Сведений по выполнению плана ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду 2021/2022 г.г.:

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	По плану*	Выполнено	Факт выполнения,%, гр.5/гр.4
1	2	3	4	5	6
	<i>Согласно плану мероприятий (Приложение №1)</i>				

* протокол общего собрания собственников многоквартирного дома об утверждении плана текущего ремонта на 2021 г. представлен.

Заместитель главы городского округа –
глава администрации Автозаводского района



Ю.М. Хвостов
МП

Директор МБУ «Лицей № 67»
(должность)



К.А. Колосов
(ФИО)

МП